



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16, факс 25-54-16, e-mail: kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному АО г. Омска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, 644024, ул. Пушкина, 54, тел.: 31-46-81, факс 31-05-31, e-mail: bogpn@ogps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 173/1/1-4

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 59»**

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
Центрального АО г. Омска по пожарному надзору № 173 от «16» марта 2021 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «22» марта
2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по «16» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Центрального
АО г. Омска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пикула Дмитрием
Сергеевич объекта (защиты) недвижимости, расположенном по адресу: 644007 г. Омск, ул.
Шевченко, д. 3, правообладателем которого на праве оперативного управления является
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 59»;
юридический адрес: 644007 г. Омск, ул. Шевченко, д. 3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим БДОУ г. Омска «Детский сад № 59» Пантофель Натальей
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
173/1/1	спальное помещение на втором этаже здания не обеспечено эвакуационным выходом (помещение № 17 согласно технического	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.02.2022	

	паспорта от 15.05.1994 года)	Эвакуационные пути и выходы»		
173/1/2	на объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного водоснабжения)	п. 54 Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022	
173/1/3	двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения № 11 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 05.03.2008 с инв. № 496497 открываются не по направлению выхода из здания (фактически имеется дублирующая дверь тамбура открываемым внутрь)	ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
173/1/4	для покрытия пола в помещениях общих коридоров первого и второго этажей здания допущено применение материала (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности, не предоставлены сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, в связи с чем, невозможно сделать вывод о его соответствии требованиям пожарной безопасности	ст. 134, таблица № 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;