



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 59»

*Н.В.Пантофель*  
12.2017 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения  
№ 234**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в  
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail:

644007 г. Омск, ул. Шевченко, д.3, тел.: 23-51-07, rukovoditel59@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1117 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3041,38 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1936, год последнего капитального ремонта:  
не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2016 г.,  
капитального: не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции  
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской  
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического  
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 59»;  
БДОУ г. Омска «Детский сад № 59»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644007, город Омск,  
улица Шевченко 3; тел.: 23-51-07; rukovoditel59@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,  
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное  
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,  
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования  
Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 172, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: движение до остановки «Агрегатный завод» на ул. Герцена, автобусы: 46, 72, 80, 32, 33, 49, 94, 51; маршрутные такси: 353, 350, 414, 550, 72, 393, 417, 500.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От остановки «Агрегатный завод» по улице Кемеровская пройти до улицы Осовиахимовская, повернуть налево, пройти прямо до входа к калитке.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 4-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), неровное дорожное покрытие, их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		8,10,11
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)			

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)**  
 объект признан условно доступен для инвалидов и МГН

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию в 1936 году и не соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2. В результате проведения текущего ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Установить таблички направления движения	2020
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	1		Обеспечить сопровождение	2020
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Обустроить стоянку для инвалидов вблизи входа в учреждение не далее 50м, нанести разметку для стоянки автомашины инвалида размером 6м х 3,6м.	2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м,	2020 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути в виде желтого круга. Требуется демонтаж порогов или уменьшение их до 0,014м. Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола или закреплено на поверхности пола.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Привести в соответствие	2020 г



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Информацию на объекте продублировать шрифтом Брайля	2020 г
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Оказание ситуационной помощи	2020 г
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Поручни лестниц должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м, и дополнительно 0,7 м выступающие на 0,30 м от марша и имеющие нетравмоопасное завершение.	2020 г
4.8. Пандусы		1		Необходимо построить	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>пандус с уклоном не круче 1:20.  Расположить с боковой стороны входной зоны.  Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м.  Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение.</p> <p>Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1м. следует</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений			
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %					
			<p>устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.</p> <p>Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники).</p>					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери					
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Оборудовать крючки для одежды и костылей. установить водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа.	2020 г
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Оказание ситуационной помощи	2020 г
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		1		Организовать обучение, инструктирование	2020 г
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			20		2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Проведение обучения, инструктирования	2020
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		2020
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %		нет данных			
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %		нет данных			
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %		нет данных			
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %		нет данных			
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %		нет данных			
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %		нет данных			
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %		нет данных			

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услуги на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуется, это считается как соблюдение норм.



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения спальни  (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. )	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт  (Зона ответственности Администрации г. Омска)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг.

в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности от 23.06.2016г.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с департаментом образования Администрации города Омска.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от \_\_\_\_\_

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 10.06.2016 № \_\_\_\_\_.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

Руководитель



(подпись)

Н.В.Пантофель

(инициалы, фамилия)

Дата 23.06.2016